

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 963 ; С (х). 964 от « 29 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 963. 26.03.19; С (х). 964. 26.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	26.03.19г с 12-15-12-25
Дата и время доставки пробы (образца)	26. 03.19г 13-00
Даты проведения исследований	26.03.19г -29.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 963; № С(х) 964 от 29..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) д. Петрушино
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 9984 от 26.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 4442

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 42.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,48±0,9	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,47 ± 0,22	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	4,4±0,7	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	1,54±0,38	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 1470; С (х). 1471 от « 20» мая 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 1470 16.05.19; С (х). 1471. 16.05.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	16.05.19г с 13-10-13-20
Дата и время доставки пробы (образца)	16. 05.19г 13-40
Даты проведения исследований	16.05.19г -20.05.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 1470 № С(х) .1471от 20.05.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) п. Ундолский ул Школьная
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 2225от 16.05.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 6737

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 63.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	3,27±0,65	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,13	Не более 1,5	мг/л	98ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	9,3±1,4	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,52±0,13	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.



Протокол № С. 1470 № С(х) .1471от 20.05.19 Страница 3 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г.Собинка, ул. Димитрова д.18

**Протокол лабораторных исследований № С. 557. ; С (х). 558**

**от « 19 » февраля 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 557. 18.02.19; С (х). 558. 18.02.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПМК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	18.02.19г с 11-50-12-00
Дата и время доставки пробы (образца)	18. 02.19г 12-30
Даты проведения исследований	18.02..19г -19.02.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) с. Заречное , № 1475/105
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 475 от 18.02.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 2133  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 26.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследования
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2011
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	4,59±0,92	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2011
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2011
5	Фториды	1,88 ± 0,28	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	11,8±1,8	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	1,07±0,27	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Кочетов Н.Н.







Ky

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП 3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 965 ; С (х). 966 от « 29 » марта 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 965. 26.03.19; С (х). 966. 26.03.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	26.03.19г с 12-30-12-40
Дата и время доставки пробы (образца)	26. 03.19г 12-30
Даты проведения исследований	26.03.19г -29.03.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которого отбирались пробы	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша, ул .Молодежная д.27

Протокол № С. 965; № С(х) 966 от 29..03.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения (артскважина) с. Заречное
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 9984 от 26.03.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 4443

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 43.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	0-0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	1,16	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,47 ± 0,22	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	5,1±0,8	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	0,2	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Исследования проводились

Должность: химик- эксперт

Ф.И.О . Гурьева С.А

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

М.П.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 600005, г. Владимир ул. Токарева, д. 5  
телефон, факс: 8(4922) 53-58-28

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243 ИНН/КПП 3327819890/332801001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»  
в Петушинском и Собинском районах.

Почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Вокзальная, д. 71. Телефон, факс: 49 (243)-2-23-38.

С.Р.М. 601210, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 18. Телефон 49242-216-98, 2-18-24, БИК 041708001, ИНН/КПП  
3327819890/332102001



Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO04 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20.07.2016г

Место проведения исследований: г. Собинка, ул. Димитрова д. 18

**Протокол лабораторных исследований № С. 555 ; С (х). 556 от « 19 » февраля 2019г.**

Наименование пробы (образца)	Вода питьевая
Код пробы(образца)	С. 555. 18.02.19; С (х). 556. 18.02.19.
Наименование заявителя	МУП ЖКХ ПКК Собинского района, с. Ворша, ул Молодежная д.27
Дата и время отбора пробы (образца)	18.02.19г с 11-30-11-40
Дата и время доставки пробы (образца)	18. 02.19г 12-30
Даты проведения исследований	18.02..19г -19.02.19г
Цель отбора	на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.3.4 таблица 2 (обобщенные показатели, неорганические вещества) п.3.5 и п.3.4 таблица и на микробиологические исследования( ОКБ, ОМЧ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,	МУП ЖКХ ПКК « Собинского района», с. Ворша,

Протокол № С. 555; № С(х) 556от 19..02.19 Страница 1 из 3

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.  
Настоящий протокол характеризует только испытанный образец.

которого отбирались пробы	ул .Молодежная д.27
Объект, где производился отбор пробы (образца)	Источник централизованного водоснабжения ( артскважина ) п. Ундольский, ул .Совхозная № 2471
Отбор проб проводился	Помощником врача по общей гигиене Чирковой О.Ю.
Объем партии	-
Тара, упаковка	Стеклянные бутылки емкостью 0,5л и 1,5л
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012 « Вода. Общие требования к отбору проб».
Условия транспортировки	Соответствуют НД.
Условия хранения	Сумка - холодильник, не более 2 часов
Основание	Заявка № 458 от 18.02.19г
Дополнительные сведения	-

Внутрилабораторный № 2132

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	ОКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	отсутствие	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	Менее 1	не более 50	в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводились

Должность	Ф.И.О.
врач- бактериолог	Иванова Д.Г.

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внутрилабораторный № 25.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерений	НД на методы исследований
1	Запах	1-1	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	20	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	5,11±1,02	Не более 2,6	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	Не более 2	балл	ГОСТ Р 57164-2016
5	Фториды	1,97 ± 0,29	Не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
6	Общая жесткость	13,2±2,0	Не более 7	Ж°	ГОСТ 31954-2012
7	Железо общее	1,28±0,32	Не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
Исследования проводились					
Должность: химик- эксперт			Ф.И.О . Гурьева С.А		

Лицо, ответственное за оформление данного протокола

пом .врача по общей гигиене Чиркова О.Ю

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Кочетов Н.Н.

М.П.

